



**OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA TN-S**

ROZDZIELNICA TE-K1
 Pz = 4,38 kW
 kJ = 0,65
 P_{SZ} = 2,85 kW
 Isz = 4,43 A

ZASTOSOWAĆ ROZDZIELNICĘ:
 RN65-2x18 IP65
 firmy "LEGRAND"

UWAGA:
 Dobór zabezpieczeń oraz ostateczny
 dobór przewodów wg DTR urzędzenia.

Nazwa rys.		Schemat rozdzielniczy TW		Nr rys.	
E-06					
Objekt:		Budynek administracyjno-biurowy		Skala:	
OSTPROJEKT Inwestycje, Projekty, Szkolenia 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32A tel./fax (0 29)764 57 99		OPW/K		-:-	
Adres:		działka nr 20348 ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka			
Inwestor:		Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka			
Zespół projektowy		Specjalność		Upr.	
projektant: mgr inż. Tadeusz Lis		elektryczna		Wa-101/02	
asystent projektanta: mgr inż. Marek Biał				Podpis	
				projekt	
				budowlany	
				Data:	
				08.2015r.	