



OPWiK - UZ/1359/2017

Ostrołęka, dnia 10.04.2017r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów wodociągowo- kanalizacyjnych w 2017 roku dla OPWiK Sp. z o. o.

Działając zgodnie z § 21 ust.6 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w OPWiK Sp. z o. o., przedstawiam poniżej odpowiedzi na pytanie od jednego z potencjalnych Wykonawców:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza włązy zatraskowe wykonane z żeliwa sferoidalnego? Masa włązów z żeliwa sferoidalnego jest mniejsza od wymaganej min. masy włązu D400 DN600- 105kg oraz B125 DN600- 70kg.

Odpowiedź 1.

Zamawiający dopuszcza włązy zatraskowe wykonane z żeliwa sferoidalnego.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza włązy z luźną pokrywą bez pierścienia uszczelniającego pomiędzy pokrywą i korpusem? Włązy o średnicy DN600 A15, DN600 B125, DN600 C250 nie występują jako włązy zatraskowe oraz nie posiadają pierścienia uszczelniającego pomiędzy pokrywą i korpusem.

Odpowiedź 2.

Zamawiający dopuszcza włązy z luźną pokrywą bez pierścienia uszczelniającego pomiędzy pokrywą a korpusem w podanych średnicach włązów.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza włązy żeliwne klasy B125 DN425 bez pierścienia uszczelniającego pomiędzy pokrywą i korpusem?

Odpowiedź 3.


Zamawiający dopuszcza włązy klasy B125 DN425 bez pierścienia uszczelniającego pomiędzy pokrywą a korpusem.

Pytanie 4.

Czy „oparcie włązu po obwodzie pierścienia obciążającego min. 3cm” to: głębokość podparcia pokrywy włązu, czy szerokość podparcia kołnierza włązu?

Odpowiedź 4.

Zamawiający informuje, że „oparcie włązu po obwodzie pierścienia obciążającego min 3cm” to szerokość podparcia kołnierza włązu.



Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie rur z PE, w zakresie średnic DN32-63mm, jako dwuwarstwowe?

Odpowiedź 5.

Zamawiający informuje, że rury w podanym zakresie średnic (DN32-63mm) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia winny być wykonane jako jednowarstwowe.

Zamawiający informuje, że niniejsze modyfikacje stanowią integralną część Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU


Dariusz Głkowski