



OPWiK
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka
Centrala: (29) 760 32 61 do 63, Fax: (29) 769 47 36
Pogotowie wod.-kan. 994
e-mail: sekretariat@opwik.pl
www.opwik.pl

OPWiK – DZJ/6152/2019

Ostrołęka, dnia 13.12.2019r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. **„Dobór, dostawa, montaż, uruchomienie osuszacza biogazu oraz filtra do oczyszczania biogazu z siloksanów na terenie oczyszczalni ścieków OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce przy ul. Chemicznej 2 – II postępowanie”** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając zgodnie z § 21 ust.6 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w OPWiK Sp. z o. o., przedstawiam poniżej odpowiedzi na pytania od potencjalnych Wykonawców:

Pytanie 22: Według naszej wiedzy Zamawiający nie dysponuje instalacją umożliwiającą stwierdzenia znacznego pogorszenia parametrów biogazu w okresie pomiędzy poborem próbek biogazu do wykonania analizy laboratoryjnej, w związku z czym nie jest w stanie stwierdzić znacznego pogorszenia parametru biogazu w okresie pomiędzy wykonywanymi analizami. Wobec powyższego ponownie wnioskujemy o wykreślenie zapisu dotyczącego gwarantowania częstotliwości wymiany złoża. Jednocześnie wnosimy o wydłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź 22: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu dotyczącego gwarantowania częstotliwości wymiany złoża filtra biogazu.

Zamawiający informuje, że nie zmienia terminu składania ofert w związku z wyjaśnieniami udzielonymi na pytania od potencjalnych Wykonawców dotyczących modyfikacji treści Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Jagielski