

ZAMAWIAJĄCY:

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce
ul. Kurpiowska 21, 07 - 410 Ostrołęka , tel./fax.(29) 769 – 47 – 30

WARUNKI ZAMÓWIENIA

**W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PROWADZONYM W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Modernizacja rozdzielnic głównej niskiego napięcia na terenie SUW Kurpiowska”

Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Regulaminie Przeprowadzania Przetargów i Udzielania Zamówień w OPWiK Spółka z o.o. w Ostrołęce dostępnym na stronie www.opwik.pl

I. OSOBY UPRAWNIONE DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Marek Kurhan, tel. 664 761 150

Wiesław Bieńkowski, tel. 668 377 862

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem na nr 29 769 – 47 – 36 lub drogą elektroniczną na adres e- mail: sekretariat@opwik.pl
2. W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Pytania dotyczące wyjaśnień treści Warunków Zamówienia można zadawać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e- mail: sekretariat@opwik.pl w terminie do dnia 04.08.2020r. Na pytania zadane po tym terminie odpowiedzi nie będą udzielane.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do **30.10.2020r.**

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie II etapu Modernizacji Rozdzielni nn. wg istniejącego projektu.
2. Dostarczenie i zamontowanie urządzeń i elementów wyposażenia identycznego jak zainstalowane w części zmodernizowanej rozdzielni dostosowane do warunków obciążeniowych poszczególnych odbiorów.
3. Utrzymanie modernizowanych obiektów „w ruchu” w trakcie wykonywania prac modernizacyjnych, polegające na zapewnieniu zasilania strategicznych obiektów „produkcji” i dostaw do odbiorców wody w odpowiedniej ilości, wraz z zapewnieniami utrzymania rozwiązań tymczasowych wynikłych z technologii i etapowania prowadzonych w ramach modernizacji robót,
4. Uruchomienie urządzeń i rozruch instalacji stanowiących przedmiot zamówienia,
5. Przeprowadzenie prób eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie,
6. Przekazanie dokumentacji powykonawczej (projekty, instrukcje obsługi i konserwacji – w wersji papierowej i elektronicznej oraz DTR zainstalowanych urządzeń w języku polskim) oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi nowych urządzeń.
7. Zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót i serwisu pogwarancyjnego,
8. Uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów w trybie przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania.
9. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi harmonogram robót Zamawiającemu do wglądu i wniesienia ewentualnych uwag z uwzględnieniem charakterystyki obiektu.
10. Wykonawca udzieli 24 miesiące gwarancji na wykonane roboty.
11. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej, w terminie ustalonym z Zamawiającym.
12. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny podanej w ofercie.
14. Wyłoniony w niniejszym postępowaniu Wykonawca najpóźniej w dacie podpisania umowy z Zamawiającym przedłoży podpisane umowy z podwykonawcami. Zmiana podwykonawcy na etapie

realizacji umowy możliwa jest wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji Podwykonawcy w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby wskazany podwykonawca posiadał odpowiednie doświadczenie i uprawnienia wymagane do wykonywania przedmiotu zamówienia.

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w następujących formach:

- w pieniądzu – płatne przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
- w poręczeniach bankowych,
- w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych.

Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej wraz z dniem jej zawarcia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winna być ona sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
- kwotę gwarancji,
- termin ważności gwarancji,
- gwarancja winna być bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie wypłaty przez Zamawiającego,
- gwarancja wykonania winna być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- gwarancja winna obejmować także kary umowne.

16. **UWAGA: Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:**

- *wykonanie instalacji i wymianę urządzeń tylko II sekcji.*
- *wykonanie połączenia z sekcją I wraz z dostarczeniem i uruchomieniem automatyki SZR oraz blokad elektrycznych.*

1. Opis stanu istniejącego:

1) Układ zasilania rozdzielnic. Pola zasilające.

Dwusekcyjna rozdzielnica główna niskiego napięcia RG SUW jest zasilana z dwóch identycznych transformatorów 15/0,4kV o mocy 630kVA, oraz agregatu spalinowego 250kVA.

Rozdzielnica zbudowana z dwóch sekcji:

- Sekcja I nowe szafy od 6 do 10 zasilane z transformatora nr 1, (Sekcja została zmodernizowana),
- Sekcja II szafy od 1 do 7 zasilanie z transformatora nr 2.

Wyłączniki pól zasilających i łącznik sekcyjny w wykonaniu z napędem ręcznym bez automatyki SZR i blokad łączeniowych.

Doprowadzenie zasilania sekcji II od góry, mostem szynowym, aluminiowym 2x(10x80). Wyprowadzenie przez przepust bezpośrednio na wprost pól zasilających.

Zasilanie z agregatu wykonane kablem miedzianym giętkim oponowym, doprowadzone od dołu kanałem kablowym.

Stacja pracuje w układzie zasilania dwa na dwa, czyli dwa transformatory zasilają dwie sekcje. łącznik sekcyjny jest otwarty. Transformatory nigdy nie pracowały równolegle. Moc jednego transformatora jest wystarczająca do zasilania odbiorów obu sekcji.

Na elewacji zamontowano mierniki prądu dla każdej z faz, oraz pomiar napięcia. W polach zasilających znajdują się przetworniki sygnału 0..5A/4..20mA do zdalnego odczytu parametrów obciążenia.

2) Sekcje odpływowe.

Sekcja I została zmodernizowana.

Most zasilający sekcji II wykonany w systemie TNC z szyn aluminiowych 2x(10x80) w układzie poziomym, w górnej części szaf rozdzielnic, nie osłonięte, malowane.

Sekcja II rozdzielnic składa się z 7 szaf z drzwiami pełnymi, na które wyprowadzono drążki i pokrętła manipulacyjne aparatów oraz amperomierze. Od strony tylnej szafy nie posiadają osłon ochronnych, a jedynie

barierę dystansową w postaci poprzeczki. W większości szaf, aparaty są zabudowane dwustronnie. W części tylnej można wymienić wkładki topikowe bezpiecznikowych podstaw stacyjnych. Na elewacji przy zamkniętych drzwiach szafy, można dokonać manipulacji wyłącznikami i odłącznikami izolacyjnymi.

Większość pól odpywowych jest wyposażonych w przekładniki prądowe do amperomierzy zamontowanych na szafach.

3) Odprowadzenie kabli.

Szafy są ustawione na głębokim kanale kablowym, który w części komunikacyjnej z przodu szaf jest przykryty płytami stalowymi. Kable są ułożone na dnie kanału bez drabinek i korytek kablowych. Wyjścia na zewnątrz przez przepusty rurowe. Dalej kable prowadzone są bezpośrednio w ziemi.

Większość kabli przychodzi do rozdzielni od strony szafy nr 1. Odpowiednia długość zapasu ułożenia dla odbiorów w szafie nr 2, powinna umożliwić planowaną zmianę lokalizacji aparatów.

4) Układ elektryczny .

Rozdzielnica składa się z 5 szaf zasilanych z transformatora 1 zmodernizowanych zgodnie z projektem, natomiast sekcja II składa się z 7 szaf przewidzianych do wymiany. Głównymi odbiorami są studnie głębinowe, których jest 6 sztuk i są zasilane jednotorowo. Dwustronnie są zasilane odpływy: dyspozytorski i pompowni sieciowej.

Wyjątkiem jest budynek zarządu, który pomimo jednostronnego zasilania został wyposażony w układ SZR, aby umożliwić przełączanie między dwiema sekcjami.

Tylna strona szaf jest zabudowana podstawami bezpieczników instalacyjnych odbiorów drobnych. Zasilono z nich obwód oświetlenia terenu, załączany przez przełącznik zmierzchowy oraz nieczynny zegar.

Większość pól odpywowych jest wykonana w oparciu o stacyjne (nożowe) podstawy bezpiecznikowe z nieosłoniętymi elementami czynnymi. Zaciski tych aparatów są przyłączeniem kabla odpywowego. Oprócz zabezpieczeń bezpiecznikowych, rozdzielnia nie posiada innych typów odbiorów. Część obwodów została zmodernizowana z zastosowaniem rozłączników izolacyjnych w miejsce odłącznika OZK.

Agregat prądotwórczy jest wprowadzony na zaciski rozłączników typu Compact NSX630 w wersji stacjonarnej, z blokadą mechaniczną pomiędzy nimi zgodnie z projektem.

5) Obwody pomiarowe i automatyka.

Praktycznie wszystkie obwody zasilające są wyposażone w układy pomiaru prądu. Amperomierze standardowo na elewacji szaf.

Pola zasilające posiadają nieczynną automatykę SZR.

Istnieje potrzeba pomiaru energii elektrycznej na zasilaniu rozdzielnic.

2. Planowany zakres modernizacji:

1) Planowana jest wymiana całej rozdzielnic w sekcji II. Rozwiązanie zakłada zmniejszenie ilości szaf z siedmiu do pięciu. Wszystkie odpływy z szaf zewnętrznych (szafy 1, 2) zostaną przeniesione. Nowy układ szaf będzie się zawierał w zakresie pola zasilającego nr 3 do pola nr 11. Pierwsza szafa będzie zasilaniem z TR2, a ostatnia z TR1. Rozdzielnicę należy wyposażyć w „Pożarowy Wyłącznik Prądu”.

2) Modernizacja zakłada utrzymanie w użyciu wszystkich kabli, tym bardziej że posiadają one odpowiednie długości zapasów. Niemniej jednak w przypadku zbyt krótkiego przyłącza, dopuszcza się dla kabli w bardzo dobrym i dobrym stanie możliwość przedłużenia. Listę kabli o niskiej rezystancji izolacji należy przedstawić Inwestorowi i w porozumieniu z nim je wymienić. Przy kwalifikowaniu kabla do przedłużania należy zwrócić uwagę na jego długość całkowitą.

3) Inwestor posiada rezerwowe źródło zasilania w postaci spalinowego agregatu prądotwórczego. Dotychczas zasiliał on sekcję nr 1. Docelowe rozwiązanie wykorzystuje przełącznik, umożliwiający wybór którejkolwiek z sekcji.

W szafach nr 5 i nr 6 planowane jest podłączenie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy około 100kW każda. Należy przewidzieć miejsce na zamontowanie aparatów niezbędnych do obsługi odbioru energii.

3. Zakres prac:

1. Wymiana sekcji II rozdzielnic:

- demontaż sekcji II wraz z przełączeniem kluczowych odpływów pod sekcję I;

- montaż nowych kabli typu 4x2x YKY 1x240mm² wraz z konstrukcją wsporczą na zasilaniu z transformatora, na odcinku od przepustu z komorą trafo a rozdzielnicą,
- Rozdzielnicę wyposażać w układ automatyki SZR. Automatykę SZR wyposażać w panel dotykowy.
- sprawdzenie rezystancji izolacji kabli odpływowych oraz przekazanie protokołów Inwestorowi do decyzji o ewentualnej wymianie kabli;
- dostawa oraz montaż nowej sekcji rozdzielnicznej wraz z podłączeniem kabli.
- dostawa i montaż tablicy BDZ-SZR, wyposażonej w przełączniki SZR typu ATYS250 dla budynku A (Zarządu) i B (Sieci) wraz z licznikami energii typ sEAB szt. 2. jako zamienniki dla analizatorów parametrów sieci PM 5310.

3. Odbiór i uruchomienie rozdzielnicznej:

- sprawdzenia pomontażowe oraz uruchomienie II sekcji rozdzielnicznej;
- przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego;
- dostarczenie dokumentacji jakościowej z wykonanych prac;
- wydanie instrukcji obsługi układu oraz instrukcji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych dla modernizowanego obiektu (cała rozdzielnia w sekcji nn),
- projekt powykonawczy uwzględniający wprowadzone zmiany.

Zamawiający zapewni swobodny dostęp do pomieszczeń na czas trwania inwestycji. Prace na obiekcie będą realizowane w sposób zapewniający jak najkrótsze przerwy w dostawie energii oraz w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

IV. WADIUM

1. Wysokość wadium

Każdy z Wykonawców zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę w wadium w wysokości: 1.500,00 zł.

2. Forma wadium

1) Wadium może być wnoszone w następujących formach :

- w pieniądzu – płatne przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
- w poręczeniach bankowych,
- w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych.

2) W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
- kwotę gwarancji,
- termin ważności gwarancji,
- zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, nie wywiązał się z n/w zobowiązań:
- odmówił podpisania umowy na warunkach, jakie wcześniej zostały określone w ofercie,
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy wykonawcy”
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie złożył dokumentów lub oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

3. Miejsce i termin wniesienia wadium

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego : **78 1240 5787 1111 0010 8720 5632**

z dopiskiem: „*Wadium w postępowaniu na modernizację rozdzielnicznej głównej niskiego napięcia na terenie SUW Kurpiowska*”

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy załączyć do oferty w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Oryginał w/w dokumentu należy złożyć w oddzielnej kopercie razem z ofertą przed terminem składania ofert.

- 3) Wadium może być wniesione przez jednego z Wykonawców lub Pełnomocnika.
- 4) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona akceptowaną przez Zamawiającego formą wadium w wymaganej wysokości.
- 5) Okres ważności wadium powinien obejmować cały okres związania ofertą.

4. Termin wniesienia wadium

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

5. Zwrot wadium

Wadium uczestnikom postępowania, których ofert nie przyjęto zwraca się w terminie 7 dni po wyborze oferty. Wadium Wykonawcy, którego ofertę przyjęto zwraca się w terminie 3 dni po podpisaniu umowy.

6. Utrata wadium

Wykonawca traci wadium, gdy:

- 1) Odmawia podpisania umowy na warunkach, jakie wcześniej zostały określone w ofercie.
- 2) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z jego winy.
- 3) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 4) W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie złożył dokumentów lub oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

V. WYKONAWCA UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE MUSI SPEŁNIAĆ NIŻEJ WYMIENIONE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i nie podlegać wykluczeniu na zasadach przyjętych w §16 *Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w OPWiK Sp. z o.o.*
2. Wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności wskazać Projektanta i Kierownika budowy odpowiedzialnych za wykonanie roboty budowlanej i kierowanie robotami budowlanymi dołączając na tę okoliczność dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej.
3. Sporządzić „**OFERTĘ**” ściśle na druku załączonym przez Zamawiającego.
4. Wypełnić Formularz cenowy sporządzony według załącznika nr 2 do Warunków Zamówienia.
5. Wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 150.000,00 złotych.
6. Wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie odpowiadające przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert minimum dwie roboty na kwotę min. 150.000,00 zł brutto każda.

VI. W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA W/W WARUNKÓW WYKONAWCA UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE MUSI ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY N/W DOKUMENTY:

1. Druk „**OFERTA**” sporządzony wg załącznika nr 1 do Warunków Zamówienia.
2. Wypełnić Formularz cenowy sporządzony według załącznika nr 2 do Warunków Zamówienia.
3. *Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej*, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o §16 ust. 4 pkt.3 *Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w OPWiK Sp. z o.o.* (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert).

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według załącznika nr 3 do Warunków Zamówienia.
5. Wykaz osób wskazanych do realizacji przedmiotowego zamówienia sporządzony wg załącznika nr 4 do Warunków Zamówienia. Do wykazu osób należy dołączyć kserokopie uprawnień wskazanych osób:
 - decyzję o posiadaniu niezbędnych uprawnień zawodowych oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego projektantów, potwierdzające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanego zawodu,
 - dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe oraz zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa o członkostwie i posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Kierownika budowy w okresie objętym realizacją zamówienia.
6. Kopia dowodu wniesienia wadium.
7. Wykaz wykonanych robót odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, sporządzony według załącznika nr 5 do Warunków Zamówienia. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie.
8. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument określony w pkt. 2 musi być złożony przez każdy podmiot.
9. Przedsiębiorcy występujący, jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia umowy spółki cywilnej.
10. Kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

VII. OFERTA:

1. Ofertę stanowi wypełniony druk „**OFERTA**” z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami.
2. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach Zamówienia.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną.

VIII. FORMA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**” i poświadczone przez WYKONAWCĘ. Zamawiający dopuszcza poświadczenie zgodności z oryginałem przez jedną z osób podpisujących druk „OFERTA”. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

IX. PODPISY:

Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik podpisują:

- druk „OFERTA”;
- załączniki;
- miejsca, w których zostały naniesione zmiany.

X. PEŁNOMOCNICTWO:

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.

W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika.

Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Termin składania ofert upływa dnia **11.08.2020r. o godzinie 12:00.**

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego: **Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 07 - 410 Ostrołęka, ul. Kurpiowska 21, Sekretariat i oznaczyć:**

"Oferta na modernizację rozdzielnic głównej niskiego napięcia na terenie SUW Kurpiowska"

Na kopercie z ofertą musi być adres Wykonawcy.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert nastąpi dnia **11.08.2020r. o godzinie 12:15** w siedzibie Zamawiającego, budynek A, I piętro sala konferencyjna.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po otwarciu oferty, Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.

XIV. KRYTERIUM OCENY OFERT:

Cena – waga – 100 %

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w Warunkach Zamówienia oraz który zaoferował najniższą cenę brutto.

XV. SPOSÓB OBLICZANIA CENY:

1. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegać zmianom.
2. Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia przez wykonawcę w celu należytego wykonania zamówienia.

XVI. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę firmy, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,
- b) wykonawców, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udziale zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.


Ponadto, wybrany wykonawca otrzyma zawiadomienie, w którym podany będzie sposób oraz warunki zawarcia umowy.

XVII. INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ OPWIK SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (RODO), Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, ul. Kurpiowska 21;
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: iodo@opwik.pl;

3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia/realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja rozdzielnic głównej niskiego napięcia na terenie SUW Kurpiowska” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
6. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa Wykonawcy w procesie udzielenia zamówienia, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy
 - *;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
 - na podstawie z art. 17 ust. 1,2 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

RADCA PRAWNY

mgr Barbara Majkowska
OL-Os-620

ZATWIERDZAM

PREZES Zarządu
Andrzej Lech

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.