



OPWiK – DZ/.....330...../2022

Ostrołęka, dnia 21.01.2022r.

### UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Dostawa rur i kształtek ze stali kwasoodpornej do przebudowy rurociągu kanalizacji tłocznej podwieszonoego do mostu kolejowego przez rzekę Narew” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.


Działając zgodnie z § 21 ust.6 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w OPWiK Sp. z o. o., przedstawiam poniżej odpowiedzi na pytania od potencjalnych Wykonawców:

**Pytanie 1:** Mam pytanie odnośnie pozycji nr.3 z formularza cenowego "Rury i kształtki ze stali kwasoodpornej"

3. Trójkąt kołnierzykowy redukcyjny 273,0/88,9x3,0 mm ze stali AISI 316L. (Dopuszczalna forma dostawy: trójkąt, redukcja symetryczna, kołnierze płaskie do spawania).

Czy zamawiający dopuszcza, aby trójkąt składał się z:

1) Trójkąt krótki z/szw 273x3 EN 10253-4 AISI316 1szt



T	3.00 mm
Type	A
OD	273.00 mm
F	216.0 mm
h	151.0 mm

+  
2) Redukcja z/szw 273/114 x 3,0 AISI 316Ti L=178 mm - 1szt

+  
3) Redukcja z/szw 114/88 x3,0 AISI 316L L= 76,2 mm - 1szt

+  
4) Kołnierz płaski do spawania na rurę 273,0 PN10 - 2szt

+  
5) Kołnierz płaski do spawania na rurę 88,9 PN10 - 1szt

Proponowane redukcje są wg. standardu EN, które są o wiele krótsze od ASTM. Całkowita długość tych 2 redukcji to zaledwie 24 cm.

**Odpowiedź 1:** Zamawiający dopuszcza formę trójkąt + 2 szt. redukcji + kołnierze, jednak wszystkie te elementy winne być wykonane ze stali typu 316L (1.4404).



**OPWIK**  
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka  
Centrala: (29) 760 32 61 do 63, Fax: (29) 769 47 36  
Pogotowie wod.-kan. 994  
e-mail: sekretariat@opwik.pl  
www.opwik.pl

---

Zamawiający informuje, że nie zmienia terminu składania ofert w związku z wyjaśnieniami udzielonymi na pytania od potencjalnych Wykonawców dotyczących modyfikacji treści Warunków Zamówienia, ponieważ nie mają one istotnego wpływu na przygotowanie ofert przez Wykonawców.

Z poważaniem

PREZES ZARZADU

*Andrzej Lech*  
Andrzej Lech