



OPWiK – DZ/378/2022

Ostrołęka, dnia 25.01.2022r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. **„Dostawa rur i kształtek ze stali kwasoodpornej do przebudowy rurociągu kanalizacji tłocznej podwieszonego do mostu kolejowego przez rzekę Narew”** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając zgodnie z § 21 ust.6 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w OPWiK Sp. z o. o., przedstawiam poniżej odpowiedzi na pytania od potencjalnych Wykonawców:

Pytanie 7: Czy zamawiający dopuści aby jedna z redukcji była gatunku stali 316Ti, która porównując do 316L jest dodatkowo z domieszką tytanu co podnosi jej właściwości antykorozyjne?

Odpowiedź 7: Zamawiający dopuszcza zastosowanie redukcji ze stali 316Ti o wyższych właściwościach antykorozyjnych.

Zamawiający informuje, że nie zmienia terminu składania ofert w związku z wyjaśnieniami udzielonymi na pytania od potencjalnych Wykonawców dotyczących modyfikacji treści Warunków Zamówienia, ponieważ nie mają one istotnego wpływu na przygotowanie ofert przez Wykonawców.

Z poważaniem

PREZES ZARZADU

Andrzej Lech