



OPWiK/DZ-ZOS/1.862/2022

Ostrołęka, dnia 13.12.2022 r.

*Uczestnicy postępowania*

dotyczy: postępowania nr OPWiK/36/P/2022 na zadanie pn.: „Dostawa wapna palonego do higienizacji osadów ściekowych”

*W związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnienia zapisów Warunków Zamówienia, działając zgodnie z § 21 ust. 6 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w OPWiK Sp. z o. o., Zamawiający zamieszcza poniżej treść zapytań i wyjaśnia co następuje:*

**Pytanie 1.** Czy istnieje możliwość zaoferowania wapna o reaktywności do 10 minut?

**Odpowiedź 1.** Zamawiający dopuszcza stosowanie wapna o reaktywności do 10 minut.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający informuje, że nie zmienia terminu składania ofert w związku z wyjaśnieniami udzielonymi na pytania od potencjalnych Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

*Bogusław Mierzejewski*