



**OPWiK**  
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka  
Centrala: (29) 760 32 61 do 63, Fax: (29) 769 47 36  
Pogotowie wod.-kan. 994  
e-mail: sekretariat@opwik.pl  
www.opwik.pl

OPWiK/DZ-GE/.../134/2023

Ostrołęka, dnia 24.01.2023 r.

*Uczestnicy postępowania*

dotyczy: postępowania nr OPWiK/40/P/2022: „Projekt, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SUW "Kurpiowska"”

*W związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnienia zapisów Warunków Zamówienia, działając zgodnie z § 21 ust. 6 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w OPWiK Sp. z o. o., Zamawiający zamieszcza poniżej treść zapytań i wyjaśnia co następuje:*

**Pyt. 4**

Czy wymagają Państwo użycia optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych? Po wizji lokalnej stwierdzono brak konieczności użycia optymalizatorów mocy.

**Odp. 4**

Tak. Optymalizatory mocy będą służyć monitoringowi instalacji w tym pracy poszczególnych modułów fotowoltaicznych.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający informuje, że nie zmienia terminu składania ofert w związku z wyjaśnieniami udzielonymi na pytania od potencjalnych Wykonawców dotyczących modyfikacji treści Warunków Zamówienia.

*Z poważaniem*

PREZES ZARZĄDU

*Rafał Lis*

WICEPREZES ZARZĄDU

*Marek Kurhan*

Sprawę prowadzi: Emilia Woźniak, e-mail: emilia.wozniak@opwik.pl