



OPWiK
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka
Centrala: (29) 760 32 61 do 63, Fax: (29) 769 47 36
Pogotowie wod.-kan. 994
e-mail: sekretariat@opwik.pl
www.opwik.pl

OPWiK/DZ-GE/24...../2023

Ostrołęka, dnia 04.01.2023 r.

Uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania nr OPWiK/40/P/2022: „Projekt, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SUW "Kurpiowska"»

W związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnienia zapisów Warunków Zamówienia, działając zgodnie z § 21 ust. 6 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w OPWiK Sp. z o.o., Zamawiający zamieszcza poniżej treść zapytań i wyjaśnia co następuje:

Pyt. 1

Zgodnie z informacją w OPZ: „Zamawiający posiada obecnie dwie instalacje fotowoltaiczne oparte na inwerterach Fronius SYMO i ECO, oraz modułach fotowoltaicznych firmy LONGI LR4-60 HIH-375M” proszę o potwierdzenie, że instalacje te nie są wpięte we wskazane dla tego zamówienia PPE (punkty poboru energii) i nie mają wpływu na sumaryczną moc instalacji projektowanej zgodnie z powyższym OPZ, tzn. nie przekroczą mocy generatora pv równą 50 kWp na każdym z przyłączy.

Odp. 1

Zamawiający potwierdza, że posiadane przez niego instalacje nie są wpięte we wskazane dla tego zamówienia PPE i nie mają wpływu na sumaryczną moc instalacji projektowanej.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający informuje, że nie zmienia terminu składania ofert w związku z wyjaśnieniami udzielonymi na pytania od potencjalnych Wykonawców dotyczących modyfikacji treści Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

PROKURENT

Małgorzata Kobrzeńska
Małgorzata Kobrzeńska

WICEPREZES ZARZĄDU

Rafał Lis
Rafał Lis

Sprawę prowadzi: Emilia Woźniak, e-mail: emilia.wozniak@opwik.pl