



Ostrołęka, dnia 22.12.2022r.

HKN.9027.920.2022

SEKRETARIAT
O.P.W.IK. Sp. z o.o. - Ostrołęka
Wpłynęła dnia 2022-12-29
L. dz. 5074 Podpis
Skierowano do 2 UW

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021r. , poz.195)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. , poz. 2028)
- § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokółach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami w/w rozporządzenia z urządzenia wodociągowego o produkcji od 1000 do 10000 m³/d Ostrołęka przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próby wody	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
07.11.2022r.	Wojskowa Komenda Uzuppełnień, ul. Sienkiewicza	-	Ł/0/11/2022/318/FM/9 z dnia 16.11.2022r	GBA POLSKA Sp. z o.o. Łajski ul. Kościelna Legionowo
	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Papiernicza 1	-	Ł/0/11/2022/318/FM/4 z dnia 16.11.2022r	
	Budynek wielorodzinny ul. Koszarowa 6	-	Ł/0/11/2022/318/FM/8 z dnia 16.11.2022r	
	Przedszkole Miejskie nr 13 ul. Dzieci Polskich 5	-	Ł/0/11/2022/318/FM/6 z dnia 16.11.2022r	
	Budynek wielorodzinny Al. Jana Pawła II 119	-	Ł/0/11/2022/318/FM/7 z dnia 16.11.2022r	

	Zespół Szkół Nr 3 ul. Skowrońskiego 8	-	Ł/0/11/2022/318/FM/5 z dnia 16.11.2022r	
	Stacja Uzdatniania Wody ul. Kurpiowska 21	-	Ł/0/11/2022/318/FM/3 z dnia 16.11.2022r	
05.12.2022r.	Wojskowa Komenda Uzupełnień, ul. Sienkiewicza	188.N.Ost	HKL.9052.2643.2022 z dnia 12.12.2022r.	Oddział Laboratoryjny PSSE Ostrów Maz.
	Budynek wielorodzinny ul. Koszarowa 6	191.N.Ost	HKL.9052.2646.2022 z dnia 12.12.2022r.	
	Przedszkole Miejskie nr 13 ul. Dzieci Polskich 5	190.N.Ost	HKL.9052.2645.2022 z dnia 12.12.2022r.	
	Budynek wielorodzinny Al. Jana Pawła II 119	193.N.Ost	HKL.9052.2648.2022 z dnia 12.12.2022r.	
	Zespół Szkół Nr 3 ul. Skowrońskiego 8	192.N.Ost	HKL.9052.2647.2022 z dnia 12.12.2022r.	
28.11.2022r.	Wojskowa Komenda Uzupełnień, ul. Sienkiewicza	183.N.Ost	HKL.9052.2586.2022 z dnia 20.12.2022r.	Oddział Laboratoryjny PSSE Ostrów Maz.
			HKL 07773/2022 z dnia 07.12.2022r.	Oddział Laboratoryjny WSSE Warszawa

			BP/5411/P/2022 z dnia 09.12.2022r	Oddział Laboratoryjny WSSE Warszawa
			HKL.9051-1- 556/1262/2022 z dnia 08.12.2022r.	Oddział Laboratoryjny PSSE Ciechanów
14.12.2022r	Stacja Paliw Stan-Oil ul. Targowa 6	-	Ł/10/02/2022/6/FM/1 z dnia 21.12.2022r	GBA POLSKA Sp. z o.o. Łąjski ul. Kościelna Legionowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z urządzenia wodociągowego o produkcji od 1000 - 10000 m³/d Ostrołęka
zarządzanego przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Ostrołęce ul. Kurpiowska 21

Uzasadnienie


Na podstawie przeprowadzonych badań wody w ramach nadzoru bieżącego oraz w ramach kontroli wewnętrznej administratora urządzenia wodociągowego w **Ostrołęce**, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce, w oparciu o protokoły z pobierania próbek wody i sprawozdania z badań wody, stwierdził **przydatność wody do spożycia przez ludzi**.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia. Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Ostrołęce** wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

Otrzymuje:

1. OPWiK w Ostrołęce
ul. Kurpiowska 21
2. Urząd Miasta w Ostrołęce
Plac Bema 1
07-410 Ostrołęka

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostrołęce

Joanna Słomska

