



OPWiK
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka
Centrala: (29) 760 32 61 do 63, Fax: (29) 769 47 36
Pogotowie wod.-kan. 994
e-mail: sekretariat@opwik.pl
www.opwik.pl

OPWiK/DZ-ZESIT/408/2023

Ostrołęka, dnia 14.03.2023 r.

Uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania nr OPWiK/3/P/2023: „Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanału tłocznego w pasie drogowym ulicy księcia Janusza w Ostrołęce”

W związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnienia zapisów Warunków Zamówienia, działając zgodnie z § 21 ust. 6 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w OPWiK Sp. z o.o., Zamawiający zamieszcza poniżej treść zapytań i wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1

Czy całość żeliwa (zasuwy, hydranty, kształtki) muszą posiadać certyfikat GSK RAL?

Odpowiedź nr 1

Zgodnie z Warunkami Zamówienia kształtki żeliwne muszą posiadać certyfikat GSK RAL lub certyfikat równoważny. Pozostała armatura tj. zasuwy i hydranty zabezpieczenie antykorozyjne wg normy PN-EN 14901.

Pytanie nr 2

PAKIET 1 – Armatura wodociągowa

9. Zasuwa nożowa z napędem ręcznym

- Wykonany korpus- płyty dolne z żeliwa szarego GG-25.

Czy w wyżej wymienionym punkcie, zasuwa nożowa może być wykonana z żeliwa sferoidalnego?

Odpowiedź nr 2

Zasuwa nożowa może być wykonana z żeliwa sferoidalnego. Pozostałe warunki zgodnie z Warunkami Zamówienia.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający informuje, że nie zmienia terminu składania ofert w związku z wyjaśnieniami udzielonymi na pytania od potencjalnych Wykonawców dotyczących modyfikacji treści Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU

[Podpis]
mgr inż. Marek Kurhan

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
mgr Rafał Lis

Sprawę prowadzi: Emilia Woźniak, e-mail: emilia.wozniak@opwik.pl